

PROTOKOL O SKÚŠKE č.: 01/2005

Výrobca: Ľubomír Pagáč – Drevostyl, 038 45 Bodorová 77

Výrobňa: Ľubomír Pagáč – Drevostyl, 038 45 Bodorová 77

Druh skúšky: počiatočná skúška typu

Opis predmetu skúšky: Interiérové dvere z dreva jednokrídlové, otváracie, plné

Tabuľka 1

| | |
|---------------------|---|
| Rozmer krídla dverí | (815x1970x44) mm |
| Dverové krídlo | masív SM rezivo |
| Závesy | vysadzovacie 3 ks 13,5x60 mm, dodávateľ HASTA, Žilina |
| Zámky | zadlabávací AGF |
| Tesniaci profil | DEVENTER |
| Zárubňa | obložková - masív SM rezivo |

Technické normy:

STN EN 951 (74 6494): 2000 Dverové krídla – metóda merania výšky, šírky, hrúbky a pravouhlosti

STN EN 952 (74 7006): 2000 Dverové krídla – Celková a miestna rovinnosť

STN 74 6481 STN 74 6481: 2000 Dvere. Požiadavky a skúšanie

Kondicionovanie skúšobných vzoriek

Vzorky boli pred skúškou uložené v klimatizovanom prostredí pri teplote 23°C ± 2°C

Použité meradlo: Oceľový stáčač meter
Posuvné meradlo

Zistené výsledky merania:

| Rozmer v mm | Dĺžka | | Šírka | | Hrúbka | | | | | | Odchýlka pravouhlosti | | | |
|---------------|-------|------|-------|-----|--------|------|------|------|------|------|-----------------------|-----|-----|-----|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vz. č. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1970 | 1970 | 815 | 815 | 43,8 | 43,8 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| max. odchýlka | 0,0 | | 0,0 | | 0,2 | | | | | | 0,2 | | | |

Dátum vystavenia protokolu:

Protokol o skúške vypracoval:

Pagáčová Jana